

PROTOKOL O ZKOUŠCE L 1146 / 4289/2024

Zadavatel:	CEVAK 32106 B I ice
------------	------------------------

Vzorek číslo:	8292		
Místo odběru:	B I ice, VDJ		
Podmínky zkoušky:	pitná voda	Datum odběru:	12.03.2024
Typ vzorku:	prostý	čas odběru:	12:00
Typ rozboru:	jiný	Datum přijmu:	12.03.2024
Akreditovaný odběr:	Ne*	Datum provedení analýz:	13.03.2024 - 13.03.2024
Odebral:	Škarda Jakub, Ing.		

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda	Akr.	Limit	Typ	Hodnocení	
Dusitany	<0,010	mg/l		SOP .16	P1	A	0,50	NMH	vyhovuje
Dusi nany	75	mg/l	10%	SOP .17A	P1	A	50	NMH	nevyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška MZd .252/2004 Sb., příloha .1 v platném znění****Poznámky ke vzorku:**

* Výsledky rozboru vzorku odebraného zákazníkem se vztahují ke vzorku, jak byl přijat. Údaje o času a místě odběru poskytl zákazník.

Přehled zkušebních metod:

SOP .16 (SN EN 26777)

SOP .17A (Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství 38B, 51 (1988))

Výsvo tlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standardní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.

NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH - mezní hodnota, DH - doporučená hodnota, SH - smírná hodnota

P1 - zkouška provedená na pracovišti 1, Mánesova 41/6, České Budějovice

P2 - zkouška provedená na pracovišti 2, OV České Budějovice, Hrdějovice 598

Akr. - akreditace metody: A - ano; N - ne; S - zkouška provedená externím poskytovatelem; M - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předem tu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 14.3.2024

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Ing. Šárka Andresová
zástupce vedoucího pracoviště

konec protokolu