

'88'
26.1.2024



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ve Strakonících dne 26.1.2024

Č. j.: KHSJC 03121/2024/HOK PI-PT-ST
Sp. značka: S-KHSJC 03121/2024

ROZHODNUTÍ

o omezení používání nejakostní pitné vody

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – správní úřad podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla dne 26.1.2024 v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb. takto:

**společnosti ČEVAK a.s., IČ: 60849657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice,
jako provozovateli vodovodu Bělčice (dále jen „provozovatel“)**

s e o m e z u j e

používání nejakostní pitné vody

z vodovodu Bělčice.

Závada v jakosti pitné vody spočívá v překročení limitu – nejvyšší mezní hodnoty ukazatele dusičnany.

Pitnou vodu nelze používat k přímé spotřebě pitím, k vaření, přípravě jídel a nápojů a v potravinářství.

Pitnou vodu lze používat k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby.

Omezení používání nejakostní pitné vody platí do doby odstranění závady.

V souvislosti s výše uvedeným se dále stanoví:

1) Spotřebitelům, kterým je dodávána voda z vodovodu Bělčice, musí být trvale přístupná informace o tomto rozhodnutí a výsledcích prováděných rozborů pitné vody.
Termín: po celou dobu platnosti tohoto rozhodnutí.

2) O odstranění závady bude provozovatel písemně informovat KHS Jč kraje a předloží důkaz o odstranění závady.

Odůvodnění:

Vodovod Bělčice je v evidenci KHS Jč kraje veden jako vodovod, ze kterého je dodávána obyvatelům obce Bělčice pitná voda dle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Vodovod Bělčice zásobuje 686 obyvatel v obci Bělčice, průměrná spotřeba vody je 42 m³/den.

Dne 16.1.2024 byl odebrán vzorek pitné vody z vodovodu Bělčice na odběrovém místě Bělčice, nám. J. Kučery č.p. 129, Jednota potravin a zjištěna hodnota dusičnanů 120 mg/l a poměr dusičnany a dusitany 2,4 mg/l. Dne 22.1.2024 byl proveden opakovaný rozbor v ukazatelích dusičnany a dusitany na odběrovém místě Bělčice nám. J. Kučery č.p. 129, Jednota potravin. Byla zjištěna nadlimitní hodnota dusičnanů 110 mg/l a poměr dusičnany a dusitany 2,2 mg/l. Vzorky pitné vody odebrala laboratoř ČEVAK a.s., IČ: 60849657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice. Výsledek rozboru ze dne 16.1.2024 a 22.1.2024 byl na KHS Jč kraje doručen prostřednictvím informačního systému IS PiVo dne 26.1.2024.

Vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.), je stanoven limit pro dusičnany 50 mg/l jako nejvyšší mezní hodnota.

KHS Jč kraje rozhodla na základě výše uvedeného a v souladu s oprávněním, které jí dává § 84 odst.1, písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., omezila používání nejakostní pitné vody tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Podle § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. prvním úkonem v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) části textu před středníkem, zákona č. 258/2000 Sb. je vydání rozhodnutí.


Podle ustanovení § 84 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. je provozovatel povinen informovat KHS Jč kraje o odstranění závady a dodávka pitné vody může být v plném rozsahu obnovena teprve poté, co je orgánu ochrany veřejného zdraví předložen důkaz, že je závada odstraněna. Dokladem o odstranění závady bude protokol o rozboru vody z předmětného vodovodu prokazující, že v ukazateli **dusičnany** je splněn limit stanovený vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, k Ministerstvu zdravotnictví v Praze, které o odvolání rozhodne, a to cestou KHS Jč kraje, u níž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Ing. Jindřiška Brožová 
odborný rada
odd. HOK ÚP Písek - Prachatice - Strakonice

Obdrží: ČEVAK a.s., IČ: 60849657, se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice